

भवन का अग्नि सुरक्षा जाँच प्रपत्र

1. भवनो का नाम एवं पुरा पता:- मदर्स ईण्टरनेशनल स्कूल F.C.I. रोड फुलवारीशरीफ पटना।
2. रोड़ / गली:- गली।
3. भवन के समीप कोई ऐसा चिन्हित भवन जो मशहूर हो का नाम:- F.C.I. गोडाउन।
4. भवन के सामने रोड़ की चौड़ाई :- 12 फीट।
5. भवन के सामने रोड़ सरकारी है या निजी :-सरकारी
6. भवन के प्रकार :-G+4 (भूतल पर स्कूल है)
7. भवनो का व्यवहार अर्थात रेसिडेन्सियल /कॉमर्सियल/हॉस्पिटल आदी :- कॉमर्सियल
8. भवन कब का बना हुआ है।:-2005 ई0
9. भवन निर्माण के पूर्व नक्शा मे अग्निशमन विभाग से सलाह लिया गया है या नहीं;-कागज अप्राप्त है
10. भवन निर्माण के बाद अग्निशमन अधिनियम 2014 के अध्याय 6,
NBC पार्ट-4 एव बिल्डिंग बायलॉज 2014 के नक्शा सलाह के अनुरूप
निर्माणाधीन भवन का अनापति प्रमाण पत्र लिया गया है या नहीं :-नहीं
11. भवन के उपर किसी प्रकार का बिजली का तार गुजरा है या नहीं ;-नहीं
12. भवन से विधुत लाईन की दूरी कितनी है:- 23 फीट।
13. भवन मे अग्निशमन उपकरणो को कंडिका 9 के सलाह के
अनुरूप चिन्हित स्थानो मे लगाया गया है:- आशिक
14. भवन में अग्निशमन व्यवस्था किया गया है अथवा नहीं
 - फायर एक्सटिंग्यूसर— A.B.C. 04 Kg 03 अदद CO₂ 4.5 Kg 01 अदद
 - होज रील – नहीं
 - डाउन कमर सिस्टम – नहीं
 - वेट राईजर सिस्टम – नहीं
 - फायर एलार्म सिस्टम – नहीं
 - ऑटोमेटिक डिटेक्शन – नहीं
 - स्प्रिंकलर सिस्टम – नहीं
 - अन्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक (क्षमता सहित)— नहीं
 - ओभर हेड वाटर टैंक (क्षमता सहित)— नहीं
 - यार्ड हाईड्रंट – नहीं
 - ओभर हेड वाटर टैंक के पास पप्प की क्षमता – नहीं
 - भवन मे सीढी की संख्या –दो।
 - सेट बैंक – पू0 50 फीट प0 05 फीट 30 फीट द0 15 फीट

Mukesh hisariya

- भवन में लिफ्ट की संख्या :- नहीं
- एक से अधिक लिफ्ट होने पर किसी लिफ्ट में फायर मैन स्वीच है अथवा नहीं :- नहीं
- शिफ्टिंग कनेक्शन - नहीं
- भवन में बेसमेन्ट है या नहीं :- नहीं
- बेसमेन्ट में कितने रैम्प है :- नहीं
- क्या बेसमेन्ट की सीढ़ी ऊपर के मंजिलों तक गई है :- नहीं
- भवन में सिगनेज लगा (Exit साईन आदि) है या नहीं :- नहीं
- पब्लिक एड्रेस सिस्टम :- नहीं
- फायर कंट्रोल रूम :- नहीं
- अल्टरनेट विद्युत की व्यवस्था :- हों 63 KVA
- वेट राईजर सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पम्प की क्षमता :- नहीं
- डिजल पम्प की क्षमता :-
- जॉकी पम्प की क्षमता :-
- भवन में एयरकंडिशन की व्यवस्था है तो कैसा :- स्प्रिट+विण्डो है।
- फायर डैम्पर की व्यवस्था :- नहीं
- प्रत्येक फ्लोर पर हाईडेंट भल्ब की स्थिति :- नहीं
- होज बॉक्स :- नहीं
- होज बॉक्स में होज की लम्बाई एव संख्या :- नहीं
- होज बॉक्स में इन्टरटेनियस ब्रान्च नोजल के साथ :- नहीं
- भवन में किसी ज्वलनशील/ विस्फोटक पदार्थ का भण्डारण :- नहीं -
- भवन में काम करने वाले / रहने वाले कर्मों अग्निशामन व्यवस्था से परिचय है या नहीं तथा उसे चलाना जानता है या नहीं / कभी मॉक ड्रिल हुआ है या नहीं :- हों।
- भवन निर्माण के पूर्व नक्शा में दिये गये सलाह का अनुपालन हुआ है अथवा नहीं :- नहीं

जॉच पदाधिकारी का मंतव्य :- आज दिनांक 10-08-2019 को अग्निशमालय पदाधिकारी एवं कर्मचारीयों के द्वारा म० स० महोदय के निर्देशानुसार भवन का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया भवन निरीक्षण के दौरान म० जसीम मोबाईल नम्बर -7004040611 का सहयोग प्राप्त हुआ।

सलाह:- यह भवन G+4 का बना हुआ है। इसलिए भवन में पाइप लाईन, प्रत्येक तल पर हौज रील सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, हुटर, हाईडेंट भल्ब, डिलेभरी हौज, ब्रान्च, तथा

P.T.O

सियामिज कनेक्सन, तथा प्रत्येक तल पर फायर एक्स्टिंग्यूसर, Exit साईन तथा ओभर हेड वाटर टैंक 12000 लिटर क्षमता का टंकी भवन में अधिष्ठापित करने का सलाह दिया जाता है।

अतः दिये गए सलाह का अनुपालन पत्र प्राप्ति के 60(साठ) दिनों के अन्दर कार्य कराकर फायर स्टेशन में सुचित करें अन्यथा बिहार बिल्डिंग बाईलॉज -

2014 पृष्ठ संख्या-06 संख्या-29 के नियम क्रमांक-04 स्वतः प्रभावी माना जाएगा।

- बिहार भवन उपविधि-2014 के धारा -25 एवं बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम धारा-35 के अधिन भवन के स्वामी/ अधिभोगी / संघ को सुरक्षा व्यवस्था कि जिम्मेवारी होगी अन्यथा अधिनियम कि धारा-37 एवं 52 के अधिन ढंड के भागी होंगे।

ज्ञापांक...../फा0 सं0-07/2019 ई0
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी फुलवारीशरीफ पटना।
दिनांक.....
सेवा में,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक पटना कि सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वास भाजन

ह/0

(मदन कुमार)

अ0शा0पदाधिकारी
फुलवारीशरीफ, पटना

ज्ञापांक 520 /फा0 सं0-07/2019 ई0 दिनांक :- 02-09-2019
प्रतिलिपि:-1. जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशाम पदाधिकारी पटना, को सादर सूचनार्थ समर्पित।

2. मॅदर्स ईण्टरनेशनल स्कूल कि सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वास भाजन

मदन कुमार

11/9/2019

(मदन कुमार)
अ0शा0पदाधिकारी
फुलवारीशरीफ, पटना